ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00017/20

Серия RU № 0188916

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОММАШ» Общества с ограниченной ответственностью «МашНИИ»; место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 119331, Россия, город Москва, проспект Вернадского, дом 29; номер записи в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB28, внесен в реестр аккредитованных лиц 03.06.2019; телефон: +7 (967) 251-40-19; адрес электронной почты: osmashnii@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Поликрафт»; место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 215500, Смоленская область, город Сафоново, улица Октябрьская, дом 78, корпус 92, помещение 4; основной государственный регистрационный номер: 1196733009879; телефон: +7 (800) 707-5346; адрес электронной почты: info@polykraft.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Поликрафт»»; место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 215500, Смоленская область, город Сафоново, улица Октябрьская, дом 78, корпус 92, помещение 4

ПРОДУКЦИЯ Котлы водогрейные моноблочные КВ-ГМ (Megatherm, Eurotherm); котлы водогрейные жаротрубные серии «Duotherm»; котлы водогрейные жаротрубные серии «Unitherm»; котлы водогрейные жаротрубные серии «Ultratherm». Условное обозначение моделей и документация, по которой изготавливается продукция, приведена в Приложении на бланках Серия RU №№ 0691283, 0691284. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8403 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов сертификационных испытаний: от 19.10.2020 № 201012-001-04/ИР и № 201012-002-04/ИР, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения» (номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21АВ90); Акта о результатах анализа состояния производства б/н от 18.09.2020 Органа по сертификации «ПРОММАШ» Общества с ограниченной ответственностью «МашНИИ» (номер записи в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB28); Схема сертификации - 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Соответствие оборудования обеспечивается путем непосредственного выполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011). Условия хранения «Ж2» по ГОСТ 15150. Срок хранения 12 месяцев. Расчетный срок службы в соответствии с технической документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.12.2020 **ПО** 06.12.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Орган по сертификации «МашНИИ» RA.RU.11HB28

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Козлов Игорь Павлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Косьминов Игорь Вениаминович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 369. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00017/20

Серия RU № 0691283

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8403 10 900 0	Котлы водогрейные КВ-ГМ (Megatherm, Eurotherm), мощностью от 1,1 до 35 МВт, предназначенные для получения горячей воды с температурой до 115°С включительно, с рабочим давлением не более 2,5 МПа, вместимость от 0,5 до 15м^3, для работы на газообразном и жидком топливе, моделей: КВ-ГМ-a-b c d (заводское обозначение Megatherm-a-b, Eurotherm-a-b). Условное обозначение модели котла состоит из последовательно расположенных индексов: - тип котла - КВ (котел водогрейный); - тип топки: - ГМ (для сжигания газа и жидкого топлива); - Г (для сжигания газообразного топлива) - a – условный индекс теплопроизводительности котла, МВт (Гкал/ч); - b - значение номинальной температуры воды на выходе из котла, °С; - c - для котлов, изготовленных в сейсмостойком исполнении, - добавочный индекс "С"; - d (для котлов с наддувом) - добавочный индекс "Н".	Технические условия ТУ 3112-031-80229314-2020 «Котлы водогрейные моноблочные КВ-ГМ, (Megatherm, Eurotherm) мощностью от 1,1 до 35МВт».
8403 10 900 0	Котлы водогрейные жаротрубные серии «Duotherm», мощностью от 0,1 до 7,0 МВт, предназначенные для получения горячей воды, температурой до 115 °С включительно, с рабочим давлением до 1, 0 МПа, вместимостью от 0,33 до 9 м^3, для работы на газообразном и жидком топливе, моделей: Duotherm-a-b. Условное обозначение модели котла состоит из последовательно расположенных индексов: - a – условный индекс теплопроизводительности котла, кВт(Мкал/ч); - b - значение номинальной температуры воды на выходе из котла, °С.	Технические условия ТУ 3112-009-80229314-2020 «Котлы водогрейные «Duotherm».

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Козлов Игорь Павлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Косьминов Игорь Вениаминович (Ф.И.О.)

Орган по сертификации «МашНИИ» RA.RU.11HB28

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 369. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00017/20

Серия RU № 0691284

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8403 10 900 0	Котлы водогрейные жаротрубные серии «Unitherm», мощностью от 0,8 до 20 МВт, предназначенные для получения горячей воды, температурой до 115°С включительно, работающие под избыточным давлением до 1,6 МПа, вместимость от 2,8 до 43,2 м^3, для работы на газообразном и жидком топливе, моделей: Unitherm-a-b-c. Условное обозначение модели котла состоит из последовательно расположенных индексов: - a – условный индекс теплопроизводительности котла, кВт (Мкал/ч); - b - значение номинальной температуры воды на выходе из котла, °С. - c – «Agro» - индекс котлов, предназначенных для отопления теплиц. Для котлов общего назначения индекс не указывается	Технические условия ТУ 3112-015-80229314-2020 «Котлы водогрейные жаротрубные серии «Unitherm», работающие под наддувом на газообразном и жидком топливе».
8403 10 900 0	Котлы водогрейные жаротрубные серии «Ultratherm», мощностью от 0,5 до 2,0 МВт, предназначенные для получения горячей воды с температурой до 110°С включительно, с рабочим давлением до 0,6 МПа, вместимость от 0,52 до 1,84м^3, для работы на газообразном и жидком топливе, моделей: Ultratherm-a-b. Условное обозначение модели котла состоит из последовательно расположенных индексов: - a – «3Z» - индекс котла 3-х ходовой конструкции. Для котлов 2-х ходовой конструкции индекс не указывается - b – условный индекс теплопроизводительности котла, кВт (Мкал/ч).	Технические условия ТУ 4931-022-80229314-2020 «Котлы водогрейные «Ultratherm».

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Козлов Игорь Павлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Косьминов Игорь Вениаминович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 369. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru